

## 審査時に必要な書類等

- 依頼票及び住宅地図
- コロナ感染防止対策チェックリスト ※不要となる可能性あり
- 耐震診断審査チェック表
- 木造住宅耐震診断結果報告書（Excel）
- 出力チェック表
- 平面図（2部）
- 現地写真
- Wee 計算書
- USB（Excel データ・Wee データのみ）※診断員名又は診断員番号を明記

## 審査時のフロチャート

- ①必要提出書類の確認
  - ・上記記載の書類：木造住宅耐震診断結果報告書一式など
- ②依頼票・出力チェック表・Wee 計算書の概要欄の誤字脱字などの相違確認
  - ・申込者の氏名、住所、連絡先の確認（依頼票との相違確認）
  - ・出力チェック表（Excel）と Wee 計算書（概要欄）の相違確認
- ③平面図の記載内容のチェック
  - ・受付番号の相違確認
  - ・調査年月日の記載確認
  - ・平面図の記載内容の確認、筋かいの有無と設置位置の相違確認
  - ・写真番号の記載確認
- ④現地写真の記載内容と平面図との相違確認
  - ・受付番号の相違確認
  - ・写真のコメント内容の確認
- ⑤Wee 計算書の入力状況のチェック（注：壁入力方法・最後の項の○印記載内容など）
  - ・Wee の壁入力方法の確認（上段：外部壁仕様、中段：筋かい仕様、下段：土壁仕様）
  - ・最後の項の入力記載確認
  - ・Wee 計算書のページの不備確認（特に Wee2012Win10 使用の場合は要確認）
- ⑥Wee 計算書と平面図との記載内容の相違確認（注：壁仕様・窓開口仕様など）
  - ・モジュールの相違確認
  - ・壁と窓開口部位置の相違確認
- ⑦木造住宅耐震診断結果報告書（Excel）の記載内容の相違確認
  - ・想定震度及び液状化可能性の記載確認  
（特に軟弱地盤割増数値が記載されている場合は要チェック）
  - ・劣化度調査部分の Wee 計算書との相違確認
  - ・Wee 計算書からの転記の相違確認
- ⑧訂正内容の説明（注：再審となる場合は修正内容表への記載）
  - ・やむを得ず再審となった場合は再審予約日時の確認、修正内容の説明

**耐震診断結果報告書審査修正事項用紙**

診断員番号	—	診断員氏名	
審査日	令和 年 月 日	審査員氏名	
修正内容	受付番号【                    】		
修正内容	受付番号【                    】		
修正内容	受付番号【                    】		
再審査予定日	令和 年 月 日	再審査員名【	】